

Förenklad checklista internkontroll

Kontrolldatum:

Objekt:

Avdelning/våning:

Kontrollant:



1	Utrymningsvägar/nödutgångar	Ok	Anm	Kommentar
a	Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel			
b	Får ej vara blockerade eller uppställda			
c	Tydligt skyltade med fungerande belysning			
2	Släckutrustning			
a	Handbrandsläckare/övrig släckutrustning på plats			
b	Manometernålen pekar på grönt = trycksatt			
c	Ej blockerad			
d	Upphängning, skyltning			
3	Brandlarm/utrymningslarm			
d	Manuella larmknappar, hela glas			
4	Brandrisker/säkerhetsrisker			
a	Ordning och reda, städad inne och utemiljö			
b	Container och sopkärl, 6 meters regeln			
c	Hantering och placering av brandfarlig vara			
e	Hjälpmiddel, lyftanordningar, arbetsredskap			
5	Skyddsutrustning			
a	Förbandslåda			
b	Brandfilt			
c	Saneringsmaterial, ögondusch, sårtvätt, mm			
6	Utvändigt			
a	Ej brännbart på lastkaj eller liknande			
7	Elsäkerhet			
a	Belysning, ej blinkande lysrör, trasiga kåpor			
b	Skarvsladdar hela			
c	El-centraler, hela rena, ej blockerade			
d	Kablar, ej skadade, anslutningar hela och rena			
e	El element, ej övertäckta, inget brännbart i närheten			
g	Timers, kontrolleras			
h	Laddningsplatser för truckar och städmaskiner			