



Hitta och rätta till risker i ditt hem

Fördjupad brandskyddsronnd för lägenhet

Varje år brinner det i över 6 000 hem. Med kunskap om dessa bränder har vi här samlat råd om hur du undviker brand i ditt hem. Gå brandskyddsronden, bocka av och fixa det som behövs så snart som möjligt. Skyddsronden är avsedd för privatpersoner.

	Ok	Fixa
EI		
Undersök alla sladdar i huset. Byt om någon är trasig eller klämd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se till att bärbara datorer och batteriladdare ligger fritt, på hårt underlag och att det inte är något som täcker över dem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Byt ut blinkande lysrör och dess glimtändare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kök

Håll köksfläkten ren. Rengör fläktens filter 2-4 gånger/år och fläktvingarna 1 gång/år.

Brinner det på spisen kan elden få fäste i fett i filtret och utvecklas snabbt. Diska gärna filtret i diskmaskin eller för hand med diskmedel och varmt vatten.

Spisskydd bör finnas om du har små barn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skaffa spisvakt för den som börjar glömma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spisvakt är en apparat som stänger av plattorna på spisen efter en viss tid eller när temperaturen har blivit för hög. Låt en elektriker installera spisvakten åt dig. Bor du i hyreslägenhet och vill skaffa spisvakt bör du först kontakta ditt bostadsbolag eller hyresvärd.

Dra ut kyl och frys och dammsug baksidan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Eld

Ok

Fixa

Förvara tändstickor och tändare på ställen där barn inte kommer åt dem.

Har du värmeljus? Se till att de inte står tätt tillsammans.

Värmen kan bli så hög att allt stearin antänds. Det kan orsaka en kraftig låga.

Se över dina levande ljus. Det ska vara fritt ovanför. Finns det risk att något tar eld om ljuset välter?

Se över var och hur du förvarar dina brandfarliga varor. Se sista sidan vilka regler som gäller.

Skydd

Du ska ha minst en brandvarnare per våningsplan och den ska vara placerad i taket nära ditt sovrum.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Tryck in testknappen. Hörs ingen signal ska du byta batterier. Kolla att brandvarnaren fungerar om du har varit bortrest i mer än 7 dagar. Är brandvarnaren äldre än 10 år kan det vara lämpligt att byta ut den.

En 6 kg pulverbrandsläckare bör finnas i din bostad. Kontrollera trycket.

Trycket kan du avläsa på den lilla mätaren. Visarnålen ska ligga inom det gröna området.

Undvik anlagd brand

Se till att dörrar till källare, garage och förråd hålls låsta.

Ta bort skräp och annat brännbart material intill byggnader.

Se till att trapphuset är fritt från brännbart material som till exempel skräp, tidningar och barnvagnar.

Rollatorer är tillåtna om de inte hindrar en utrymning.

Fyll i dagens datum och bestäm ett nytt datum för nästa brandrond. Gör den inom ett halvår.

Skyddsround Brand utförd 20 - -

Nästa rond 20 - -

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
MSB – Enheten för brandskydd och brandfarlig vara.
www.msb.se Tel. 0771 – 240 240

Förvaring av brandfarlig vätska och gasol i flerbostadshus

Utrymme

Förvaring

I lägenheten

Sprayburkar.
Gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

På balkongen (ej inglasad)

Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Inglasad balkong

Räknas som inomhus. Se samma regler som "I lägenheten".

Vindsförråd

Ingen förvaring.

I särskilt förråd

Har fastighetsägaren ställt i ordning ett särskilt förråd endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brandfarliga vätskor och din gasol där.

Garage i huset

Endast fordon med tank och reservdunk.

Fristående garage

Fordon med tank och reservdunk, brandfarlig vätska oåtkomligt för obehöriga.

Källarförråd

Ingen förvaring.

Hobbylokal

Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden till exempel i hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P 11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd.

För övriga brandfarliga varor se vår hemsida:

www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/