

# Checklista internkontroll

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarige för åtgärder. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklista på avsedd plats  
Checklistan är även en del för förbättringar av elsäkerheten



**Kontrolldatum:** \_\_\_\_\_

**Objekt:** \_\_\_\_\_

**Avdelning/våning:** \_\_\_\_\_

**Kontrollant:** \_\_\_\_\_

1	Utrymningsvägar/nödutgångar	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel				
b	Får ej vara blockerade eller uppställda				
c	Tydligt skyltade med fungerande belysning				
d	Utrymningsplanen stämmer med verkligheten				

2	Släckutrustning	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Handbrandsläckare/övrig släckutrustning på plats				
b	Manometernålen pekar på grönt = trycksatt				
c	Ej blockerad				
d	Upphängning, skyltning				
e	Funktionskontroll av inomhusbrandpost 1 gång per år				

3	Brandlarm/utrymningslarm	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Brandvarnare, funktionskontroll				
b	Automatiskt brandlarm, kontroll av servicejournal				
c	Utrymningslarm, kontroll av servicejournal				
d	Manuella larmknappar, hela glas				

4	Brandrisker/säkerhetsrisker	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Ordning och reda, städad inne och utemiljö				
b	Container och sopkärl, 6 meters regeln				
c	hantering och placering av brandfarlig vara				
d	Brandcellsgränser, dörrar, genomförningar				
e	Hjälpmedel, lyftanorningar, arbetsredskap				

5	Skyddsutrustning	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Förbandslåda				
b	Brandfilt				
c	Saneringsmaterial, ögondusch, sårtvätt, mm				

6	Utvändigt	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Kontroll av utemiljö				
b	Räddningsvägar, ej blockerade, plogade vintertid				
c	Parkytor, parkeringsplatser, brunnslock				

7	Elsäkerhet	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Belysning, ej blinkande lysrör, trasiga kåpor				
b	Skarvsladdar hela				
c	El-centraler, hela rena, ej blockerade				
d	Kablar, ej skadade, anslutningar hela och rena				
e	El element, ej övertäckta, inget brännbart i närheten				
f	El-svets, kontroll och funktion				
g	Timers, kontrolleras				
h	Laddningsplatser för truckar och städmaskiner				

8	Rökluckor	Ok	Anm	Kommentar	Åtgärdat, datum
a	Kontroll av rökluckans funktion				
b	Luckan i trapphuset lätt öppningsbar				